



MÄRKUSED.

1. Kilpidele esitada tootja vastavusdeklaratsioonid. Vastavus EVS-EN 61439 seeria standarditele.
2. Generaatori ühendamise kilp GJK peab olema võtmega lukustatav. Võti peab sobima ka teiste valla objektide generaatorite ühendamise kilpide avamiseks.

Muudatus		Muudatuse kirjeldus		Proj.	Kuupäev
Bote OÜ Pärnamäe allee 7, Rosma küla Põlva vald, Põlva maakond, 63221 MTR reg.nr.: TEL003331; FPRO00510		OBJEKTI NIMI Krootuse hooldekodu			
Projekteeris J. Tuuling Vastutav spetsialist J. Tuuling Projektijuht		JOONISE NIMETUS Reservtoite ühendamise põhimõtteskeem			
TÖÖ NR	STAADIUM	ERIALA	JOONISE NR	MÕÕTKAVA	KUUPÄEV
2291	PP	EL	1		06.12.2022