



MÄRKUSED.

1. Kilpidele esitada tootja vastavusdeklaratsioonid. Vastavus EVS-EN 61439 seeria standarditele.
2. Generaatori ühendamise kilp GJK peab olema võtmega lukustatav. Võti peab sobima ka teiste valla objektide generaatorite ühendamise kilpide avamiseks.

| | | | | | |
|---|----------|--|------------|----------|------------|
| Muudatus | | Muudatuse kirjeldus | | Proj. | Kuupäev |
| Bote OÜ Pärnamäe allee 7, Rosma küla Põlva vald, Põlva maakond, 63221 MTR reg.nr.: TEL003331; FPRO00510 | | OBJEKTI NIMI Saverna hooldekodu | | | |
| Projekteeris J. Tuuling Vastutav spetsialist J. Tuuling Projektijuht | | JOONISE NIMETUS Reservoite ühendamise põhimõtteskeem | | | |
| TÖÖ NR | STAADIUM | ERIALA | JOONISE NR | MÕÕTKAVA | KUUPÄEV |
| 2291 | PP | EL | 2 | | 06.12.2022 |